



INOMHUSLUFTSGRUPPENS PROTOKOLL

Tid: Fredag den 16.12.2022 kl:08:30 – 09.02

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef/teams
- Tove Wide, chefsläkare
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- Pii Hasselberg, arbetarskyddsfullmäktig
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/ teams
- Robert Holmström, förman, fastighetsservice

1. Mötet öppnas

Mötets öppnas kl. 8.30 och konstateras närvarande.

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset rum 103. Dålig luftkvalitet. Symtom: kliande hud.

- a. B-huset aulan och korridoren. Unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom upplevs.
- b. A-huset rum 028. Äcklig lukt i matsalen som upplevs bli värre årligen.

Ingen orsak till lukt hittats. B huset kollas på nytt efter jullovet då utrymmena varit stängda en längre tid

En ny anmälning gjord av en person gällande rum 106 och 139. Rösten försvinner efter en kort stund i utrymmet och leder även till hosta.

Görs platsbesök.

4. Ekiparkens skola (tidigare ärende)

Aktuellt: Verksamheten torde flytta till andra utrymmen i februari 2023. Om utrymmena skall användas bör man ge akt på att det inte finns ventilation i dem och att man beaktar det i användningen.



5. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Aktuellt: Ny anmälan gjorts gällande rum 217.

Rännor putsade. Luftläcka upptäckt i elementfogar. Kollas noggrannare upp.

6. EHS (tidigare ärende)

Aktuellt: Anmälan rum 114 instängd luft och luften överlag dålig speciellt i gymnastiksalen. Dammigt p.g.a. reoveringen.

Åtgärder: I rum 114 och gymnastiksalen görs en grund städning under jullovet om resurser finns. Gjutning av golven skall påbörjas vilket torde minska på dammet.

7. Västerbyskola (tidigare ärende)

Aktuellt: Luftmätningar inte gjorda pga. årstiden.

8. Inomhusluftstemperaturen (tidigare ärende)

Aktuellt: Tina N bett lista över daghem som led av sommarvärmnen 2022.

Listan inte ännu klar. Tina påminner berörda.

9. Svartå skola (tidigare ärende)

Aktuellt: Dålig lukt kom från avloppet. Har följts upp och efter kontrollbesök (nästa vecka) informeras vårdnadshavare om läget.

10. Raseborgsvägen 5 (tidigare ärende)

Aktuellt: Alla luftflödes resultat normala. Avvaktar med att avskilja utrymmena.

11. Inomhusluftgruppens protokoll

Aktuellt: Skickas åt enhetschefen. Tina kollar om det går att sätta namnet på enhetschefen i enkäten i Webropol. Detta är inte ännu flyttat och planeras vara klart vid lårskiftet.

12. Österbo daghem

Anmälan inkommit från förskolan (Österby skola, gamla biblioteket i källaren)

Dålig luft, irriterade ögon och heshet.



Åtgärder: Besök på plats. Värmen hög i andra våningen. Fastighetsskötare justerat värmen. Många grejer på golvet i källarvåningen som ev. kan försvåra städningen. Följes med och bör ev. minskas på grejer.

13. Hakarinteen koulu

Källarlukt i rum 136.

Åtgärd: kollas upp.

14. Övriga ärenden

Staden fått beröm för rena utrymmen. Tack till städsidan.

Tina tackar gruppen för samarbetet och önskar God Jul och Gott Nytt År.

/ Yvonne Carlberg