

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: Fredag den 14.4.2023 kl:08:30-9.15

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare (kl.8.39)
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- Robert Holmström, förman, fastighetsservice
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen/teams

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl.8.30.

2. Förra mötets

PM godkändes efter korrigerig.

3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.

Ventiler installeras i WC:n för att få tilluft.

Nya anmälningar i rum 108, 109 och 147 kollas upp av Timo.T.

Akustikplattor monteras i 2 klassrum i B-huset.

Gavelfönster (höga) kommer att bytas ut.

4. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Luftläckaget åtgärdas under sommaren. Inga rapporter om problem inkommit

Luftkylare "Pinviner" förda till två klassrum.

5. EHS (tidigare ärende)

Ehs toimenpiteet 2023 maaliskuu eteenpäin seuraavasti.

Kohteen keittiö saneeraus aiheuttaa ilmastonin toiminnassa puutteita, jotka poistuvat saneeraustyön valmistuttua toukokuussa.

Kun kohde siis keittiö on valmis, tarkistamme ilmastointikanavistojen puhtauden riittävän laajalta alueelta todentaen kanaviston puhtauden. (edellinen puhdistus 2020) samassa tarkistamme virtaukset sekä painesuhteet.

Kohteessa EHS on käynnissä ilmanmäärän mittaus (rehtorin huone + kuraattorin huone) joilla pyritään toteamaan ilmanvaihdon riittävyys, kun ilmanvaihto säädetty suunnitelmien mukaiseksi (CO2+kosteus+lämpötila) ja tätä jatketaan kevätkauden ajan. Tuloksia analysoidaan kesäkuussa ja jos tarvetta ilmenee, selvitetään iv puhaltimien vaihtoa ilmamäärien nostamiseksi (suunnittelija varattu). Laajempi sisäilman laadun mittaus tarvittaessa suunnitellaan tarpeen mukaisesti heinä-syyskuulle sisältäen hiukkas-, haihtuvat orgaaniset ym. aineet Tarkoitus todentaa tilanne koulun ollessa ns. tyhjä / toiminnassa.

Kökssaneringen torde bli klar andra veckan i maj 2023. Fönstertvätt och gardiner i gymnastiksalen åtgärdas i juni när skolan är stängd. Branddörr byts även då.

6. Västerby skola (tidigare ärende)

Realtidsmätare nu tillgängliga och förs dit nästa vecka.

7. Inomhuslufttemperaturen i daghem (tidigare ärende)

I Båssaboda installeras luftvärmepumpar nästa vecka. Beställning gjord till köket i Björkebo. Sedan är Skogsgläntan, Mäntykoto och Rasebo i tur.

8. Inomhusluftgruppens protokoll (tidigare ärende)

Ny puff på Intran om vart man anmäler inomhusluftproblem. Henrik L hjälper Tina N med Webropol.

Arbetet på slutrakan.

9. Hakarinteenkoulu (tidigare ärende)

Inget oroväckande i resultat. Det finns problem med tryckförhållandena.

Temperaturen bra.

En fläktmotor har gått sönder och man väntar på nya delar för tillfället.

10. Hagahemmet (tidigare ärende)

Fastighetsbyggmästaren besökt Hagahemmet. Bruksvattenledningarna repareras för tillfället. Eventuell lukt från torra stanklås och brunnar.

Enkätsvaren visar att det främst är fråga om ögonproblem och torr hals. Temperaturen inomhus 23 grader vilket verkar ge mest symtom. Husets inte optimalt att använda på grund av att det gammalt och saknar modern teknik.

11. A-huset/arkivet tidigare ärende)

Utrymmesförvaltningen utformar snarast en info om att värdena i utrymmet utanför inte överskrider gränsvärden och att man kan använda skyddsutrustning om man reagerar. Information sätts ut på Intran denna vecka.

12. KSH

Utrymmet luktar gammalt arkiv.

Utrymmet besöktes och konstaterades att det innehåller en massa gammalt papper.

Finns ingen luftkonditionering i förrådet. Skolan önskar att en vägg rivs för att få mera utrymme. Bör kollas om antalet personer som skall vistas i utrymmet är tillåtet och att luftmängden i så fall räcker till?

Luften i utrymmet räcker inte till så inga väggar rivs i detta skede. Gammalt arkivmaterial bör städas bort.

13. EG

- EG rum 204, tung luft, unket. Symtom: huvudvärk, ögonen svider, näsan rinner och huden kliar.

Ventilationen otillräcklig med tanke på personantalet. VVS-planeraren kontaktas för att utreda möjliga åtgärder för att få ventilationen bättre.

Utredning pågår om möjligheterna att byta till effektivare fläktar och tilluften bör planeras.

14. Övriga ärenden

Askers: Dålig luft. Allt fungerar men en till en flygel räcker inte de automatiska luftflödes inställningarna till. Nu körs mera luft in när verksamheten är igång än vad automatiska inställningarna själva reglerar. Förändringar på gång.

Raseborgsvägen 5: Kommit anmälan men det torde inte finnas någon verksamhet i lilla gröna huset för tillfället?!

15. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.9.15.

/ Yvonne Carlberg