

INOMHUSLUFTSGRUPPENS AGENDA

Tid: fredag den 12.5.2023 kl:08:30-9.20.

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef, sekreterare
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
-
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
- Robert Holmström, förman, fastighetservice
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas

Ordförande Tina Nordman öppnade mötet och önskade alla välkomna. Ingen deltog på teams.

2. Förra mötets PM

Inga kommentarer har kommit gällande förra mötets protokoll.

3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.

Ventiler installeras i WC:n för att få tilluft.

Nya anmälningar i rum 108, 109 och 147 kollas upp av Timo.T. Timo har besökt utrymmena. Kunde konstateras att utrymmena är ganska dammiga. I

undervisningsköket rum 108 stiger inomhuslufttemperaturen under soliga dagar. I fysik och kemisalen rum 109 upptäcktes inga olägenheter.

Från personalen har en person besökt företagshälsovården.

Akustikplattor monteras i 2 klassrum i B-huset under juni månad.

Gavelfönster (höga) A-huset kommer att bytas ut samt gymnastiksalens fönster.

4. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Luftläckaget åtgärdas under sommaren. Inga rapporter om problem inkommit

Luftkylare "Pingviner" förda till två klassrum.

Det har inte kommit respons av hälsovårdaren om eleven mår bättre när sitt placeringen omändrades.

5. EHS (tidigare ärende)

EHS toimenpiteet 2023 maaliskuu eteenpäin seuraavasti.

Kohteen keittiö saneeraus aiheuttaa ilmastoinnin toiminnassa puutteita, jotka poistuvat saneeraustyön valmistuttua toukokuussa.

Kun kohde siis keittiö on valmis, tarkistamme ilmastointikanavistojen puhtauden riittävän laajalta alueelta todentaen kanaviston puhtauden. (edellinen puhdistus 2020) samassa tarkistamme virtaukset sekä painesuhteet.

Kohteessa EHS on käynnissä ilmanmäärän mittaus (rehtorin huone + kuraattorin huone) joilla pyritään toteamaan ilmanvaihdon riittävyys, kun ilmanvaihto säädetty suunnitelmien mukaiseksi (CO2+kosteus+lämpötila) ja tätä jatketaan kevätkauden ajan. Tuloksia analysoidaan kesäkuussa ja jos tarvetta ilmenee, selvitetään iv puhaltimien vaihtoa ilmamäärien nostamiseksi (suunnittelija varattu).

Laajempi sisäilman laadun mittaus tarvittaessa suunnitellaan tarpeen mukaisesti heinä-syyskuulle sisältäen hiukkas-, haihtuvat orgaaniset ym. aineet Tarkoitus todentaa tilanne koulun ollessa ns. tyhjä / toiminnassa.

Välfärdsområdet önskar ett möte gällande kuratorernas utrymme på grund av att luften upplevs som dålig. Ett möte kommer att ordnas.

Arbetskyddsfullmäktige har besökt personalen och de upplever att de inte fått tillräcklig information. Ordföranden skickar info till skolan med informationen som står ovan.

Kökssaneringen blev klar 12.5.2023 gällande inre utrymmena.

Fönstervätt och gardiner i gymnastiksalen åtgärdas i juni när skolan är stängd. Branddörr byts även då.

6. Västerby skola (tidigare ärende)

Realtidsmätare nu tillgängliga.

Mätningen har pågått i skolan. Mätarna tas bort vecka 21 varefter resultatet utvärderas.

7. Inomhuslufttemperaturen i daghem (tidigare ärende)

Luftvärmepumparna till Båssaboda daghem är installerade. Beställning gjord till köket i Björkebo. Mäntykotos och Skogsglätans luftvärmepumpar installeras i juni.

Beställningen till Rasebo inte ännu gjord.

8. Inomhusluftsgruppens protokoll (tidigare ärende)

Ny puff på Intran om vart man anmäler inomhusluftproblem. Henrik L hjälper Tina N med Webropol.

Arbetet på slutrakan.

9. Hakarinteenkoulu (tidigare ärende)

Inget oroväckande i resultat. Det finns problem med tryckförhållandena.

Temperaturen bra. Hälsoinspektören har besökt skolan. Intrycket är att man är relativt nöjd.

Ventilationen är nu i skick.

10. Hagahemmet (tidigare ärende)

Fastighetsbyggmästaren besökt Hagahemmet. Bruksvattenledningarna repareras för tillfället. Eventuell lukt från torra stanklås och brunnar.

Enkätsvaren visar att det främst är fråga om ögonproblem och torr hals. Temperaturen inomhus 23 grader vilket verkar ge mest symtom. Husets inte optimalt att använda på grund av att det gammalt och saknar modern teknik.

Inga andra åtgärder för tillfället.

11. A-huset/arkivet tidigare ärende)

Utrymmesförvaltningen utformar snarast en info om att värdena i utrymmet utanför inte överskrider gränsvärden och att man kan använda skyddsutrustning om man reagerar. Information har satts ut på intran. En fråga gällande infon ” man bör inte vistas längre tider i arkivet” vad är definitionen för tidsbegreppet?

Personer som är känsliga borde inte besöka arkivet utan be någon annan göra det i stället. Material borde inte föras bort utan i stället fotograferas på plats.

Städning önskas också av arkivutrymmet.

Arbetskyddsfullmäktige diskuterar med ledande byggnadsinspektör hur gå vidare.

När blir skanningen av materialet aktuellt?

12. KSH

Utrymmet luktar gammalt arkiv.

Utrymmet besöktes och konstaterades att det innehåller en massa gammalt papper.

Finns ingen luftkonditionering i förrådet. Skolan önskar att en vägg rivs för att få mera utrymme. Bör kollas om antalet personer som skall vistas i utrymmet är tillåtet och att luftmängden i så fall räcker till?

Luften i utrymmet räcker inte till så inga väggar rivs i detta skede. Gammalt arkivmaterial har städats bort. Utrymmena målas.

13. EG

EG rum 204, tung luft, unket. Symtom: huvudvärk, ögonen svider, näsan rinner och huden kliar.

Ventilationen otillräcklig med tanke på personantalet. VVS-planeraren kontaktas för att utreda möjliga åtgärder för att få ventilationen bättre.

Utredning pågår om möjligheterna att byta till effektivare fläktar och tilluften bör planeras. Planeringen startar efter semestrarna. De okantade akustikskivorna torde fås åtgärdade under sommaren.

14. Askers

Dålig luft. Allt fungerar men en till en flygel räcker inte de automatiska luftflödes inställningarna till. Nu körs mera luft in när verksamheten är i gång än vad automatiska inställningarna själva reglerar. Förändringar på gång.

I rum 171 kan värmebelastningen tidvis stiga. Koldioxidvärden ändå inom rimliga gränser. Ventilationen är skruvats upp. Från Symis rapport 1.3.2023 konstateras att utrymmena är trånga. Personalen upplever det också. Huvudplaneraren har ombetts göra en utredning över kvadratmetrarna kontra personantalet.

15. Raseborgsvägen 5: Kommit anmälan men det torde inte finnas någon verksamhet i lilla gröna huset för tillfället?! Kollas upp

16. Nya anmälningar.

KYK rum 207 luften dålig, tjock och unken -> torra ögon, snuva och huvudvärk.

Ekenäs bibliotekspersonal och kunder klagar på sämre luft det senaste året.

Cafédelen som också fungerar som lunchrestaurang förorsakar mycket matos.

Utrymmet är inte planerad för så här mycket mattillverkning som nu utförs i utrymmet.

Rengöring av spisfläkten och ventilationskanalerna kommer att utföras under sommaren.

EHS rum 116 sedan våren 2023, källar- och mögellukt->kliande hud, svidande ögon och huvudvärk. Rum 214 problem med röst och ögon samt huvudvärk. Rum 100 extremt dålig luft-> hosta, snuva, trötthet och huvudvärk.

EHS utreds som ett eget case.

17. Övriga ärenden.

I östra delen av stadshusets första våning upplevs temperaturen varm. Varmare än övriga delar av huset. Kylningen har varit problem på grund av stor kondensbildning. Åtgärder för att åtgärda detta utreds.

Luftvärmepumpar önskas till många byggnader. Omöjligt att installera luftvärmepumpar så det skulle kyla enskilda rum.

För övrigt kan konstateras att denna vår har varit ytterst pollenrik, vilket medför extra snuva och rinnande ögon.

18. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet 9:20

/ Catharina Lindström