

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: torsdag den 23.5.2024 kl.: 8.33-9.09

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef,
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl. 8.33 och närvaro konstaterades.

2. Förra mötets PM

Godkändes.

3. EHS (tidigare ärende)

Lägesbedömning gjord i EHS inomhusluftsgrupp. Katianna och Johanna har varit på besök. före påsk. Arbetet med att föra bort uppstoppade djur har inletts. Städdimensioneringen kommer att ses över. Arbetet med automationen av ventilationen i gymnastiklängan påbörjas och slutförs under Maj. Freesi genomgång 22.5.2024. Resultaten normala förutom små variationer i två klassrum. Justeringar görs nästa vecka.

Under året kommer det att göras en konditionsgranskning av fastigheten.

4. Raseborgsvägen 5(tidigare ärende)

Luftrenare förts till flera utrymmen. Utrymmesförvaltningen gör TVOK mätningar på fyra olika ställen i fastigheten. Resultaten från mätningarna är på bra nivå och visar inget onormalt. Temperaturen varit på normal nivå. Dessa värden kan följas med i realtid av nyckelpersoner och var varit normala.

Utrymmesförvaltningen har besökt enheten och kommit överens med LUVN:s tekniska disponent att de beställer en luftvärmepump till läkemedelsutrymmet.

5. KYK (tidigare ärende)

Fysik- och kemiutrymmet, dålig luft och ibland avloppslukt -> eleverna klagar på luften, sjuka ögon. Avloppsbrunnar spolade.

Lokalvården fyller på vatten regelbundet och under sommarmånaden sköter fastighetsskötarna saken.

Husligekonomiutrymmet, spisfläktarnas filter nu utbytta men det finns flottigt damm högre upp som bör avlägsnas och planeras att göras flera än en ggr/år i framtiden. Städas i juni.

Blommor med mylla skall avlägsnas för att ytterligare minska på möjligheten till skadliga organiska föreningar. Kvarvarande blommor avlägsnar lokalvården 3.6.24

6. Langansböle Dagens (tidigare ärende)

Hög temperatur, läget utreds och åtgärder planeras.

Golvvärmerna kommer att åtgärdas under året.

7. Snicknäs daghem (Tenala): 19.2.24-4.3.24. Astmatiker som blir snuvig, trött och helt täppt i fastigheten. Saken undersöks och eventuella åtgärder görs under sommaren.

Golvet öppnas under sommaren i hörnrummet. Planeras åtgärder efter det

8. Grabbegården, vån 1, rum 4: Mottagning nu och då. -> känsla av feber, svidande ögon, huvudvärk och torra läppar. En ventilationsmaskin kommer att förnyas under sommaren. Ventilationen justeras den aktuella användningsgraden.

Golvet öppnas i maj och åtgärder planeras.

9. Björkebo luftvärmepumpar installeras under sommaren.

Installationsarbetet för luftvärmepumpar har inletts.

10. Inomhusluftens anmälningar.

Arbetsgruppen konstaterade att det bör öppnas ytterligare en kanal där vårdnadshavare, personer som handhar elevärenden (bl.a. skolhälsovårdare) och LUVN personal i stadens utrymmen kan anmäla inomhusluftspänningar.

Webropolkanalen fungerar 1.6.24 varefter ” inomhusluft ” eposten stängs.

11. Pohjan päiväkot: Rum: keltavuokot(ruokailutila), huono ilmanlaatu ->päänsärkyä päivittäin (koko tiimi)

Ilmalämpöpumpun asennustyö aloitetaan.

12. Bibliotek Ekenäs: torr luft -> kliande ögon och näsblod. Prövat med luffuktare utan resultat. Ventilationsmaskinens fläkt skall bytas och filter skall granskas.

13. EHS: Rum B 102 stark kloaklukt dagligen, omöjligt att jobba utan att vädra -> kallt och otryggt
Golvbrunnar åtgärdade.

14. IMS processen för inomhusluftgruppen ses över och uppdateras.

15. Nya anmälningar:

Fokus: Stora salen(böcker) och personalutrymmet, mögellukt när man kommer på morgonen -> hosta, nysningar och täppt näsa. Behov av mera allergimedicin.

Staden kontaktar Folkhälsan om problemet. Luftflödet borde kanske effektiveras. Lokalvården kommer att putsa damm högre upp under sommaren.

KYK elevärende: Rum B143, B102, unken luft som står stilla. damm -> huvudvärk, täppt näsa, nysningar, svidande ögon och torr hals.

Grundligare städning sker under sommaren när skolan är stängd.

16. Övriga ärenden.

Ett 20 tal luftvärmepumpar har/ skall installeras i stadens daghem. Solskydd i form av segel har monterats ute på daghemsgårdar utan solskydd.

17. Mötets avslutande.

Mötet avslutades kl. 9.09

/ Yvonne Carlberg