

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

**Tid:** torsdag den 25.4.2024 kl. 8.30–9.25

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:**

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef,
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
  
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. **Mötet öppnas 8.35**
2. **Förra mötets PM kommenterat**
3. **EHS (tidigare ärende)**

Informationstillfälle för vårdnadshavare hölls 5.3.24. På mötet närvarade ca. 20 vårdnadshavare och någon från personalen. Anna Friberg informerade tekniska nämnden om informationstillfället på mötet den 16.3.24. TVOK mätningarna i klassrum 216 och 218(biologiklassrum) visar på normala värden. Det förvaras dock gamla uppstoppade djur i utrymmena vilka samlar damm, orsakar brandfara och kan orsaka olika symtom. Dessa bör avlägsnas från utrymmena eller förvaras i stängda vitrinskåp avsedda för ändamålet. Automatstyrning av ventilationen till gymnastiksalen skall ersättas med ny.

Direktör för hälsoövervakningen Katianna Kuula och hälsoinspektör Johanna Holmberg kommer att göra ett besök i utrymmena.

**Aktuellt:** Har något av ovanstående förverkligats?

**Lägesbedömning gjord i EHS inomhusluftsgrupp. Katianna och Johanna har varit på besök. före påsk. Arbetet med att föra bort uppstoppade djur har inletts. Arbetet med automationen av ventilationen i gymnastiksalen påbörjas och slutförs under Maj.**

**Under året kommer det att göras en konditionsgranskning av fastigheten.**

#### **4. Raseborgsvägen 5(tidigare ärende)**

Luftrenare förts till flera utrymmen. Utrymmesförvaltningen gör TVOK mätningar på fyra olika ställen i fastigheten. Resultaten från mätningarna är på bra nivå och visar inget onormalt.

Temperaturen varit på normal nivå. Dessa värden kan följas med i realtid av nyckelpersoner. En mellandörr har satts upp mellan "nya" och "gamla" delen för att ytterligare avgränsa.

**Aktuellt:**

Utrymmesförvaltningen besöker enheten och utreder.

#### **5. N-huset (Ekparkens Skola) (tidigare ärende)**

Unken luft → svullna bihålor, täppthet och heshet. (N 209)

Utrymmesförvaltningen utför mätningar i fastigheten.

Det kan konstateras att luftflödena i utrymmena till den del de används som planerat är normala men när utrymmen som inte ursprungligen inte varit tänkta för verksamheten tas i bruk räcker inte luftflödena till eftersom adekvat ventilationssystem saknas.

**Aktuellt:**

**Inga åtgärder planeras.**

#### **6. KYK (tidigare ärende)**

Fysik- och kemiutrymmet, dålig luft och ibland avloppslukt -> eleverna klagar på luften, sjuka ögon.

Konstaterades att lavoarer och avloppsbrunnar varit torra vilket troligen orsakat lukten.

Städsidan kontaktas för att kolla om de i framtiden kunde se till att fylla på vatten regelbundet Husligekonomiutrymmet, spisfläktarnas filter nu utbytta men det finns flöttigt damm högre upp som bör avlägsnas och planeras att göras flera än en ggr/år i framtiden. Städsidan kontaktas.

Handarbetsutrymmet, vattenrörs isoleringen åtgärdad.

Blommor med mylla skall avlägsnas för att ytterligare minska på möjligheten till skadliga organiska föreningar.

**Aktuellt:** Har ovanstående åtgärder gjorts?

**Yläpölyt poistetaan kesäkuussa. Kotitalousluokan viherkasvit tulee poistaa.**

## 7. Langansböle Dagis (tidigare ärende)

Hög temperatur, läget utreds och åtgärder planeras.

Golvvärmens kommer att åtgärdas under året.

## 8. Snicknäs daghem (Tenala): 19.2.24-4.3.24. Astmatiker som blir snuvig, trött och helt täppt i fastigheten. Saken undersöks och eventuella åtgärder görs under sommaren.

**Aktuellt.:** Har saken undersökts?

**Golvet öppnas under sommaren i hörnrummet. Planerar åtgärder**

## 9. Grabbegården, vån 1, rum 4: Mottagning nu och då. -> känsla av feber, svidande ögon, huvudvärk och torra läppar. En ventilationsmaskin kommer att förnyas under sommaren. Ventilationen justeras den aktuella användningsgraden.

**Golvet öppnas i maj och åtgärder planeras.**

## 10. Björkebo luftvärmepumpar installeras under sommaren.

**Installationsarbetet för luftvärmepumpar har inletts.**

## 11. Inomhusluftens anmälningar.

Arbetsgruppen konstaterade att det bör öppnas ytterligare en kanal där vårdnadshavare, personer som handhar elevärenden (bl.a. skolhälsovårdare) och LUVN personal i stadens utrymmen kan anmäla inomhusluftproblem.

Arbetet påbörjas snarast.

**Aktuellt:** Finns ny kanal tillgänglig?

**Arbetet med ny kanal är på slutrakan lanseras i slutet av Maj**

## 12. Nya anmälningar:

**Pohjan päiväkoti:** Rum: keltavuokot(ruokailutila), huono ilmanlaatu ->päänsärkyä päivittäin (koko tiimi)

**ilmalämpöpumpun asennustyö aloitetaan**

**N och L huset:** Täpphet, tryck i ansiktet, trötthet och ögonirritation, dagligen.

**Bibliotek Ekenäs:** torr luft -> kliande ögon och näsblod. Prövat med luftfuktare utan resultat.

**Utrymmesförvaltningen besöker enheten.**

**J-huset/luentosali:** 2 päivän koulutus, ihottuma ja silmänvuotoa

**EHS:** Rum B 102 stark kloaklukt dagligen, omöjligt att jobba utan att vädra -> kallt och otryggt

**Fastighetsskötaren besöker enheten**

**13. Övriga ärenden**

IMS processen för inomhusluftsgruppen ses över och uppdateras.

**14. Mötets avslutande. 9.25**

/ Henrik Lagerbohm