

Raaseporin kaupunki / Raaseporin Vesi  
Öblom, Tony  
PL 75  
10611 RAASEPORI



Tilausno 147191 (1188/Gammelbo), saapunut 12.11.2024, näytteet otettu 12.11.2024 (09.30)  
Näytteenottaja: Ulf Sommardahl

**Paikka: E11 Gammelboda**

### NÄYTTEET

Lab.nro	Näytteen kuvaus
9158	E11 Gammelboda

### MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET

Määrittäminen	Yksikkö	9158	Ohjearvo
*E.coli (37°C, 18h)	MPN/100 ml	0	<1 (V)
*Suolistoperäiset enterokokit	pmy/100 ml	0	<1 (V)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	MPN/100 ml	0	<1 (T)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	pmy/ml	2	
*Nitriitti, NO <sub>2</sub>	mgNO <sub>2</sub> /l	<0,007	«0,50 (V)
*Nitriittityppi, NO <sub>2</sub> -N	mgN/l	<0,002	«0,15 (V)
Lämpötila	oC	8,0	«20 (T)

Merkintöjen selityksiä: P = määrittäminen kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin, » = suurempi tai yhtäsuuri kuin.

Ohjearvo = STM:n asetus 1352/2015

\*=akkreditoitu menetelmä; V=vaatimus S=suositus T=tavoitetaso A=toimenpideraja; Määrittäminen edessä 1-12) = alihankinta

### LAUSUNTO

Vesi täyttää tutkituilta ominaisuuksiltaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset talousvedelle.

Helmiina Manner  
Kemisti

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämissä tiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyäessä.

Katuosoite	Postiosoite	Puhelin	Sähköposti	Alv.rek.
Länsi-Louhenkatu 31	PL 51			2940757-6
08100 LOHJA	08101 LOHJA	*019 323895	toimisto@luvylab.fi	

#### MENETELMÄTIEDOT

Määrittäminen	Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)
*E.coli (37°C, 18h)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Suolistoperäiset enterokokit	SFS-EN ISO 7899-2:2000 (TL64)
*Koliformiset bakteerit (37°C)	SFS-EN ISO 9308-2:2014 (TL64)
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	SFS-EN ISO 6222:1999 (TL64)
*Nitriittityppi, NO <sub>2</sub> -N Lämpötila	SFS 3029:1976, määrittäminen tehty 24 h sis. näytteenotosta (TL64) (TL930)

#### TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus	Tutkimuslaitoksen nimi
TL64 TL930	LUVVYLab Oy Ab (FINAS T147)(EN ISO/IEC 17025: 2017) Näytteenottaja

#### MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT

Määrittäminen	Näyte	Tuloksen epävarmuus	Määrittämisspvm.
*E.coli (37°C, 18h)	2024/9158	Määrittämissrajien alitus	12.11.2024
*Suolistoperäiset enterokokit	2024/9158	Määrittämissrajien alitus	12.11.2024
*Koliformiset bakteerit (37°C)	2024/9158	Määrittämissrajien alitus	12.11.2024
*Pesäkkeiden lkm (22°C, 68h)	2024/9158		12.11.2024
*Nitriitti, NO <sub>2</sub>	2024/9158	Määrittämissrajien alitus	12.11.2024
*Nitriittityppi, NO <sub>2</sub> -N	2024/9158	Määrittämissrajien alitus	12.11.2024

Tulokset koskevat vastaanotettua näytettä.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Menetelmä-, mittausepävarmuus- ja määrittämisspäivätiedot liitteenä/toimitetaan pyydettyessä.