

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: onsdag 15.1.2025 kl.8.30-9.35

Plats: Smedjan/Teams

Deltagare: Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
 Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
 Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
 Catharina Lindström, fastighetschef,
 Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
 Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
 Timo Tenhunen, timmerman
 Camilla Flinck, städchef
 Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig

Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/Teams
 Johanna Holmberg, hälsoinspektör
 Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas.

Mötet öppnas kl.8.30 och närvaro konstateras.

2. Förra mötets PM

Godkänns.

3. Nya anmälningar

➤ **Ekenäs ungdomsgård:** kontor i nedre våningen, kontor i övre våningen samt gymnastiksal, dålig luftkvalitet. Observerat 1.11-7.12.2024 då nya ventilationen varit på.

Aktuellt: Ventilationen putsad, mätt och efter städning gjord. Kan vara dammpartiklar som ännu finns i luften efter stora reparationer. Läget följes med.

4. Objekt där undersökningar pågår

➤ **EHS:** Utvidgad konditionssyn

Utvidgad konditionssyn har inletts under höstlovet.

Aktuellt: Rapporten ännu inte klar. Informationstillfälle ordnas för personal och vårdnadshavare efter att rapporten färdigställts

5. Objekt där reparationsplanering pågår

-

6. Objekt där reparationer pågår

➤ **Rasebo:**

Lukter och tecken på fukt. Gäller flera i personalen och några barn.

Aktuellt: Kanalerna putsade och ventilationen balanserad.

➤ **Björkebo**

I tamburen förvaras våta kläder och torkskåpen surrar för fullt. Fukten sprider sig till närliggande utrymmen. En luftrenare och ventil ut sätts i utrymmet för att få bort fukten. Luftvärmepump installeras i annat utrymme.

Aktuellt: Ventilen installerad och möjlighet att koppla utrymmet till maskinell ventilation utreds. Värmekurvan i det ”kalla” utrymmet justerad och fristående värmare kan kopplas på vid behov.

➤ **Höjersgården**

Ventilationskanalerna putsade och balanserade.

➤ **Hakarinne skola**

Huone B106, kattolevy puuttuu.

Ajankohtaista: uusi kattolevy paikalla. Ilmastointikanavat putsattu ja tarkistettu. Mittauksissa ei mitään poikkeavaa.

7. Objekt under uppföljning

-

8. Övriga ärenden

➤ Inomhusluftens sammansättning/arbete, uppdatering, IMS-process

Aktuellt: Ordförande presenterade en uppdatering som alla inom gruppen bör kontrollera och godkänna senast 27.1.25

➤ Inomhusluftens PM, upplägg, publicering

Aktuellt: En ny modell presenterades och kommer att börja användas.

➤ Lista över stadens luftvärmepumpar

Aktuellt: Listan klar och har tilldelats gruppmedlemmarna.

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.9.35.

/ Yvonne Carlberg

