

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

**Tid:** torsdag den 12.1.2023 kl:08:32 – 10.04.

**Plats:** Smedjan / Teams

- Deltagare:**
- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
  - Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, sekreterare
  - Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
  - Catharina Lindström, fastighetschef
  - Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
  - Stefan Sarkanen, fastighetsbyggmästare
  - Timo Tenhunen, timmerman
  - Camilla Flinck, städchef
  - Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
  - Robert Holmström, förman, fastighetsservice
  - Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
  - Johanna Holmberg, hälsoinspektör
  - Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

### 1. Mötet öppnas

Mötet öppnas kl. 8.32.

Lenita Pihl från Klassanda välkomnas. Lenita informerade om uppföljningstjänsten för luftkvaliteten i skolan. Behov av denna tjänst finns inte för tillfället.

### 2. Förra mötets PM

Godkändes.

### 3. KYK (tidigare ärende)

Aktuellt: B-huset: unken luft, luktar avlopp och allergiska symtom.

Nytt vattenläckage i B-huset. Runnit till källaren. Utrymmet skall torkas och ny batterilinje skall byggas.

### 4. Ekparkens skola (tidigare ärende)

Aktuellt: Verksamheten torde flytta i februari. Nya hyresgäster bör uppmärksammas om den bristfälliga ventilationen.

### 5. Kiilan koulu (tidigare ärende)

Aktuellt: Ny anmälan gjorts om rum 217. Oklart om luftläckan kollad.

### 6. EHS (tidigare ärende)

Aktuellt: Rum 114 och gymnastiksalens luft dålig och dammig p.g.a. renoveringen.



Gymnastiksalen städad och dammet rengjort med SkyVac högre upp. Rum 114 ostädad p.g.a. att skolpersonalen hade fullt med saker i utrymmet vilket inte möjliggjorde städning.

Rektor Maria Riska (EHS) skulle delta i mötet men fick akut förhinder. Gruppen träffar henne snarast.

#### **7. Västerbyskola (tidigare ärende)**

Aktuellt: Luftmätningar ännu inte gjorda p.g.a. årstiden.

#### **8. Inomhusluftstemperaturen. (tidigare ärende)**

Aktuellt: Tina N har inte fått någon lista ännu.

#### **9. Svartå skola (tidigare ärende)**

Aktuellt: Dålig lukt? Kom från avloppet. Fastighetsskötare kollar regelbundet att avloppsbrunnen inte tokar. Catharina och Tina skickar ett meddelande till vårdnadshavare.

#### **10. Inomhusluftgruppens protokoll**

Aktuellt: Skickas åt enhetschefen. Tina meddelar att det är på slutrakan.

#### **11. Österbo daghem. (förskolan)**

Aktuellt: Värmen justerad i andra våningen. Många grejer som kan försvåra städning. Följes med.

#### **12. Hakarinteenkoulu.**

Källarlukt i rum 136. I Freesis fortlöpande realtidsmätning kan man se att luftkvaliteten är bra (96%) då inomhusluftgruppen kollade läget. Det finns även en luftrenare i rummet. Rektor kan när som helst kolla aktuella värdet. (Tony ger info pånytt)

#### **13. Övriga ärenden.**

Anmälan om dålig inomhusluft från Hagahermmet inkommit. Ventilationen nyss rengjord men gamla maskiner kan påverka. Följes med.

#### **14. Mötets avslutande.**

Mötet avslutades kl. 10.04.