

## INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

**Tid:** Fredag den 15.12.2023 kl:08:33-9.27

**Plats:** Smedjan / Teams

**Deltagare:**

- Tina Nordman, bildningsdirektör, ordförande
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Joakim Wikman, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
  
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare, teams
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

### 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klo. 8.33 närvaro konstaterades.

### 2. Förra mötets PM

Godkändes.

### 3. KYK (tidigare ärende)

Rum: 109, dålig luft och avloppslukt

**Aktuellt:** Utrymmet kollat men inget avvikande har upptäckts.

### 4. EHS (tidigare ärende)

Mätningar av luften har gjorts under sommaren (19 olika ställen) och dessa fortsätter hela hösten då eleverna och personalen är på plats.

Luftkvaliteten vid kontrollmätningar har varit på bra nivå.

Tryckförhållanden justeras ännu för att nå optimalt läge.

Mattprov tagna i kuratorns och rektorns rum men inga svar finns ännu. Ingen fukt hittades.

Information om freesi resultat och aktuell situation delges personal och vårdnadshavare inom kort.

### 5. Inomhusluftsgruppens protokoll (tidigare ärende)

Slutprodukten förevisades och några finjusteringar gjordes.

## 6. KSH/ Gymnasium (tidigare ärende)

Dräneringsarbeten klara. Fönster bytta.

Takreparationen klar "Luftbristen" i rummen 1–8 kollats. Luftkanaler förlängs som bäst. Nuvarande maskins kapacitet inte tillräcklig och fortsatt planering pågår.

## 7. EG (tidigare ärende)

Ekenäs gymnasiums ventilationssystem föråldrat och inte dimensionerat för antalet personer som nu visas i vissa utrymmen. Det finns ett max. antal för att ventilationen skall räcka till.

Planering av ny ventilation slutförd. Kostnadsförslag tillgängliga.

## 8. Raseborgsvägen 5(tidigare ärende)

Stadens personal har inte hittat orsaker till att personer får symtom och har bett en utvärdering av luften av alla i huset men inte ännu fått in dem Luftrenare förts till ett utrymme. Mätningar påbörjas på 4 ställen snarast.

## 9. Solbacka daghem (tidigare ärende)

Rum 13: tung luft och fönster immar.

**Aktuellt:** Utrymmet kollat och inget avvikande hittats. Imman fanns på yttre sidan av fönstret.

## 10. Anmälningar. (tidigare ärende)

**Askers** Rum154, "tunkkainen" ilma, avloppslukt speciellt i matsal. Luften bra vid kontrollbesök.

### **Höjden**

Specialklassen, dålig luft, luktar fukt och kallt. Fastighetsbyggmästarens team kollar upp saken.

### **Ystadsgården**

Rum 1, tung luft, luktar kloak -> huvudvärk, torra ögon, tappar rösten.

Fastighetsbyggmästaren kollar utrymmet.

### **Kommunförsök Karis**

Rum 108, torr luft. Kalla och varma rum. Mögellukt från vinden. -> huden rodnar, hosta och torra ögon. Ventilerna var fast men är nu åtgärdade.

## **KYK**

Rum 109, dålig luft och ibland avloppslukt -> eleverna klagar på luften, sjuka ögon.  
Inget avvikande har hittats.

### **11. Nya anmälningar**

**EHS:** Rum 216 utredningen sköts som helhet i fastigheten.

**Ekparkens skola:** Rum 201. Kartläggning över gjorda åtgärder i fastigheten kollas upp.

### **12. Övriga ärenden**

Försäljare närmar sig enheter (småbarnspedagogik främst) i syfte att sälja luftrenare. Inga enheter skall själva upphandla dessa utan allt sköts via utrymmesförvaltningen. Info skickas till småbarnspedagogiken

### **13. Mötets avslutande**

Mötet avslutades klo.9.27

/ Yvonne Carlberg