

INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: Torsdag den 19.1.2024 kl:08:30 – 9.55

Plats: Smedjan / Teams

Deltagare:

- Tina Nordman, bildningsdirektör,
- Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef ordförande
- Anna Friberg, utrymmesförvaltningschef
- Catharina Lindström, fastighetschef,
- Tony Lindqvist, VVS-ansvarig
- Joakim Wikman, fastighetsbyggmästare
- Timo Tenhunen, timmerman
- Camilla Flinck, städchef
- Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig, sekreterare
- Robert Holmström, förman, fastighetservice
- Katja Ristikartano, företagshälsovårdare/teams
- Johanna Holmberg, hälsoinspektör
- Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades kl.8.30

Emma Hanstén från NAAVA berättar om grön inredning och påverkan på inomhusluft.

Materialet skickas ut till gruppen.

2. Förra mötets PM

Godkänns.

3. EHS (tidigare ärende)

Mätningar av luften har gjorts under sommaren (19 olika ställen) och dessa fortsätter hela hösten då eleverna och personalen är på plats. Putsning av ventilationskanaler har gjorts. Tryckförhållanden justeras ännu för optimalt läge. Inga svar ännu på mattproven i rektorns och kuratorns rum.

Information om freesitresultaten har delgivits personalen och vårdnadshavaren

4. Inomhusluftsgruppens protokoll (tidigare ärende)

Anmälningarna går nu via webropol

5. KSH/ Gymnasium (tidigare ärende)

Dräneringsarbeten klara. Fönster är bytta

Takreparationen slutförd. "Luftbristen" i rummen 1–8 kollats. Luftkanaler förlängs som bäst. Utredning om förbättrad ventilation påbörjats.

6. EG (tidigare ärende)

Ekenäs gymnasiums ventilationssystem föråldrat och inte dimensionerat för antalet personer som nu visas i vissa utrymmen. Det finns ett max. antal för att ventilationen skall räcka till. Tilluftsmaskinerna har varit defekta men är nu reparerade. Inga andra åtgärder inplanerade.

7. Raseborgsvägen 5(tidigare ärende)

Stadens personal har inte hittat orsaker till att personer får symtom och har bett en utvärdering av luften av alla i huset men inte ännu fått in dem Luftrenare förts till flera utrymmen. Utrymmesförvaltningen gör mätningar på fyra olika ställen i fastigheten. Raseborgsvägen 5 har en luftrenare och en apparat som sköter kylningen.

8. Höjden

Specialklassen, dålig luft, luktar fukt och kallt. Fastighetsbyggmästarens team har besökt fastigheten, luftflödena kontrolleras.

9. Ystadsgården

Rum 1, tung luft, luktar kloak→huvudvärk, torra ögon, tappar rösten. fastighetsbyggmästarens team har besökt fastigheten och konstaterar att källardörren har stått öppen. Saken är nu åtgärdad

10. Nya anmälningar.

N-huset (Ekparkens Skola)

Unken luft → svullna bihålor, täpphet och heshet.

Utrymmesförvaltningen utför mätningar i fastigheten.

11. Ekgränd 2(gamal Hagahemmet, 2vån)

Unken, våt lukt i hiss och källaren-> torra ögon och näsan, rinnande ögon och näsan samt huvudvärk. Tidigare läckage fixat. Nu torrt.

12. KYK

Rum 109, dålig luft och ibland avloppslukt -> eleverna klagar på luften, sjuka ögon.

Fastighetsbyggmästarens team kollar upp saken.

13. Övriga ärenden.

En fråga om luvn:s närvaro på inomhusluftsgruppens möten diskuterades. En representant kan delta i de möten och i de frågor som gäller luvn.

Vårens möten: 19.1, 28.2, 21.3, 25.4 och 23.5 samtliga kl. 8.30. Mötesdagar torsdag förutom fredag 19.1.24.

14. Langansböle Dagis

Hög temperatur, läget utreds och åtgärder planeras.

15. Mötets avslutande.

Mötet avslutades kl.9.51

/Henrik Lagerbohm